

Begehung Ausbau · Haus B

Datum: 2026 Aug. 4, Di. 15:30 – 16:30

Ort: Wohnquartier am Stadtpark · Haus B

Protokollführer: Clara Weber

Teilnehmer: Lena Hoffmann, Daniel Krüger, Tobias Richter, Miriam Scholz

Verteiler: Jan Neumann

Nr.	Schlagwort	Beschreibung	Verantwortlich	Fällig
1	Mangel, Fenster	Siehe Punkt Nr. 1 „Ausführung der Fensteranschlüsse abgestimmt“ im Protokoll vom 23.07.26. Fensteranschluss Wohnung B.3.02 abdichten Die Anschlussfuge außen unten ist offen. Abdichtung ergänzen und Ausführung fotografisch nachweisen.	Tobias Richter	7.8.2026 (offen)
2	Mangel, Trockenbau	Rissbildung im Treppenhaus prüfen Feiner horizontaler Riss am Deckenanschluss zwischen 2. und 3. Obergeschoss. Ursache prüfen und nacharbeiten.	Miriam Scholz	10.8.2026 (offen)
3	Mangel, Türen	Türschwelle Wohnung B.2.04 fertigstellen Der Belagsübergang ist noch offen. Schwellenprofil einsetzen und Anschlussfugen sauber schließen.	Miriam Scholz	11.8.2026 (offen)
4	Entscheidung, Haustechnik	Beschilderung der Technikräume abgestimmt Raumbezeichnungen und Sicherheitshinweise werden einheitlich gemäß Türliste ausgeführt.		
5	Entscheidung, Trockenbau	Musterfläche im Treppenhaus übernommen Farbton und Oberflächenstruktur entsprechen der Freigabe aus Baubesprechung Nr. 14.		