

Vorabnahme · Haus B

Datum: 2026 Aug. 6, Do. 12:00 - 13:00

Ort: Wohnquartier am Stadtpark · Haus B

Protokollführer: Clara Weber


Teilnehmer: Lena Hoffmann, Daniel Krüger, Tobias Richter, Miriam Scholz

Verteiler: Jan Neumann

Nr.	Schlagwort	Beschreibung	Verantwortlich	Fällig
1	Mangel, Fenster	Siehe Punkt Nr. 1 „Fensteranschluss Wohnung B.3.02 abdichten“ im Protokoll vom 04.08.26. Fensteranschluss Wohnung B.3.02 abdichten Anschlussfuge außen unten weiterhin offen. Fachgerechte Abdichtung herstellen und Abschlussfoto senden. fensteranschluss.jpg	Tobias Richter	10.8.2026 (offen)
2	Mangel, Trockenbau	Siehe Punkt Nr. 2 „Rissbildung im Treppenhaus prüfen“ im Protokoll vom 04.08.26. Riss im Treppenhaus nacharbeiten Riss am Deckenanschluss schließen, Fläche überarbeiten und nach Trocknung erneut kontrollieren. riss-treppenhaus.jpg	Miriam Scholz	12.8.2026 (offen)
3	Mangel, Türen	Siehe Punkt Nr. 3 „Türschwelle Wohnung B.2.04 fertigstellen“ im Protokoll vom 04.08.26. Türschwelle Wohnung B.2.04 schließen Fehlendes Schwellenprofil einsetzen und Übergang zum Fliesenbelag vollständig verfugen. tuerschwelle.jpg	Miriam Scholz	12.8.2026 (offen)
4	Feststellung, Brandschutz	Nachweise für Brandschutztüren nachreichen Übereinstimmungsbestätigungen und Wartungsunterlagen liegen zur Vorabnahme noch nicht vollständig vor.	Daniel Krüger	14.8.2026 (offen)
5	Feststellung, Entscheidung	Ergebnis der Vorabnahme dokumentiert Die offenen Mängel und fehlenden Nachweise werden nach Erledigung gemeinsam kontrolliert. Das Ergebnis wird im späteren Abnahmeprotokoll fortgeschrieben.		



fensteranschluss.jpg angehängt an [Fensteranschluss Wohnung B.3.02 abdichten \(1\)](#)



riss-treppenhaus.jpg angehängt an [Riss im Treppenhaus nacharbeiten \(2\)](#)



tuerschwelle.jpg angehängt an [Türschwelle Wohnung B.2.04 schließen \(3\)](#)